

# 「供給開始時等マニュアル&保安業務における疑問・問題点」

## 修正のお願いについて

上記の書籍について、訂正箇所がございました。訂正し、お詫び致します。

お手数をお掛けしますが、お手持ちの本に訂正箇所を書き込んでお使いいただきますようお願い申し上げます。

## 正 誤 表

### ■ 42 ページ 供給開始時及び4年に1回以上の点検

#### 点検項目1 保安物件との距離の判定基準

誤	正
○上記の距離が確保できない場合は、鉄筋コンクリート製等障壁が設置されていれば0mで「良」	○上記の距離が確保できない場合は、鉄筋コンクリート製等障壁が設置されていれば第1種保安物件に対し、13.58m以上、第2種保安物件に対し、9.05m以上に緩和(短縮)できる。